



НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»  
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1  
E-mail: [akp@akp.kiev.ua](mailto:akp@akp.kiev.ua) <http://www.akp.kiev.ua>  
Тел.: (380 44)- 501-4907 Факс: (380 44) 502-89-18



2Т102  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Атестат акредитації  
виданий  
Національним агентством  
по акредитації України  
№ 2Т102 від 29.05.12

Свідоцтво Мінздраву України об атестації  
на право проведення радіаційного  
контролю № 180 от 13.10.00  
подовжено листом № 176 від 09.03.06

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник завідуючого  
лабораторією



Г.Л. Соколов

« 26 » травня 2017 р.

Дійсний до

« 25 » травня 2018 р.

П А С П О Р Т 065-05/17  
радіаційної якості

Суміші будівельні сухі для облицювальних робіт (клейові суміші для  
назва сировини і будівельного матеріалу

приклеювання плитки «КРАЙЗЕЛЬ®» («KREISEL®»)

виробництва ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» (08500, Київська обл.,  
м. Фастів, Кожанське шосе, 2; код ЄДРПОУ 32917949)

Виданий (кому) ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»  
найменування підприємства (організації)

01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А  
(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»

найменування організації, що проводила вимірювання

Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1  
(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 1740

Дата проведення калібрування 21.07.16 р.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися  
тільки повністю та за згодою  
НВЛ НВП «АКП»



## Результати вимірювань

| № п/п | Назва сировини і будматеріалу  | Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг |        |        | Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{ef}$ (Бк/кг) | Клас застосування |
|-------|--|--|--------|--------|---|-------------------|
|       |  | K-40   | Th-232 | Ra-226 |   |                   |
| 1.    | Суміші будівельні сухі для облицювальних робіт (клейові суміші для приклеювання плитки) «КРАЙЗЕЛЬ®» («KREISEL®») згідно Додатку 1 (всього 7 найменувань) | 125  | 13,1   | 26,5   | 54,3  | 1                 |

### Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ( $A_{ef} \leq 370$  Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

**Додаткова інформація:** даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

**Вимірювання провів**

 Грішин С.М.

**Паспорт оформлений**

 Соколов Г.Л.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»

НВЛ НВП «АКП»

2 прим.

1 прим.

Паспорт може відтворюватися  
тільки повністю та за згодою  
НВЛ НВП «АКП»

Суміші будівельні сухі для облицювальних робіт (клейові суміші для приклеювання плитки) «КРАЙЗЕЛЬ®» («KREISEL®»), виробництва ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»

| № п/п | Найменування  | Марка                  | НД                    |
|-------|---|------------------------|-----------------------|
| 1.    | Морозостійка клейова суміш для облицювання керамічною плиткою                                 | MULTI 102              | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 2.    | Посилена клейова суміш для облицювання керамічною та керамогранітною плиткою                  | SUPER MULTI 103        | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 3.    | Високоеластична клейова суміш для облицювання всіма видами плитки всередині та зовні будівель | ELASTI MULTI 104       | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 4.    | Еластична клейова суміш для облицювання керамогранітом та природним каменем                   | GRES MULTI 105         | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 5.    | Швидкотвердіюча клейова суміш для плитки  | SCHNELL- FIX 106       | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 6.    | Товстошарова клейова суміш для плитки   | MAXI MULTI 107         | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 7.    | Біла високоеластична клейова суміш для натурального каменю                                    | NATURSTEIN- KLEBER 108 | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |

3 примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»

НВЛ НВП «АКП»

2 прим.  
1 прим.

Паспорт може відтворюватися  
тільки повністю та за згодою  
НВЛ НВП «АКП»